

排出ガスの状況

2025年4月分

項 目	単 位	測定結果	自主管理値	法および条例等の規制値
窒素酸化物(NO _x)	ppm	62 *1	250	250 *2
塩化水素(HCl)	mg/m ³ N	15 *1	700	700 *2
硫黄酸化物(SO _x)	ppm	3 *1	52.7	66.2 *3
一酸化炭素(CO)	ppm	ND *1,5	100	100 *4
ばいじん	g/m ³ N	ND *1,5	0.15	0.15 *2
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.00029	0.1	5 *6
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/m ³ N	0.00033	0.001	0.1 *7

- *1 測定値は酸素12%換算値
- *2 大気汚染防止法で定められた値
- *3 大気汚染防止法総量規制許容値
- *4 廃棄物処理法で定められた値
- *5 NDは、定量下限未満を示す
- *6 ダイオキシン類対策特別措置法で定められた値
- *7 環境庁(昭和47年環大企第141号)で定められた値